

# PRÜFZEUGNIS

489 2210 181

Systemprüfung gemäß EN 489-1:2019

für

Mantelrohrverbindingssystem

**Typ „INDUCON“**

mit den Dimensionen DN 80/160 und DN 150/250

und folgenden Komponenten:

- unvernetzte PE-Schrumpf-Verbindungsmuffe
- Streckgitterband zum Verschweißen der Verbindungsmuffe mit dem KMR an den Enden
- zwei Schweißstopfen
- PUR-Wärmedämmung geschäumt in der Verbindungsmuffe

Auftrag von

**BRUGG Pipes**

Prüfbericht 1734\_5480

**Das Mantelrohrverbindingssystem „INDUCON“ hat die Systemprüfung gemäß EN 489-1:2019 bestanden.**

Hemmingen, den 14.10.2022

  
Dipl.-Ing. Thomas Grage  
Geschäftsführer

**FFI** FERNWÄRME  
FORSCHUNGSINSTITUT  
GmbH  
Max-von-Laue-Str. 23  
30966 Hemmingen  
+49 511 94370 0  
[www.fernwaerme.de](http://www.fernwaerme.de)

  
Dipl.-Ing. (FH) Volker Herbst  
Projektleiter